

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова, 191-а E-mail: www.26.mchs.gov.ru;  
тел. 8(8652)94-55-90, факс 8(8652)24-23-26

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городам Железноводск и Лермонтов  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357400, г. Железноводск, ул. Ленина 173А, тел. (887932) 4-23-58, e-mail: zeleznovodsk77@bk.ru  
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«07» октября 2021г. № 14

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором городов Железноводск и Лермонтов по пожарному надзору – старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы городов Железноводск и Лермонтов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней службы Кахримановым Мурадом Эминовичем.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения от «04» октября 2021 г., № 63 Главного государственного инспектора городов Железноводск и Лермонтов по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы городов Железноводск и Лермонтов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, майора внутренней службы Романенкова Романа Владимировича. (КНМ №26210061000201171332)

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край город Лермонтов ул. Нагорная б.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие  
(плановое/внеплановое)

Выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Лермонтова, ОГРН 1022603425063 ИНН 2629007967

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

плановой выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

явлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Исключить эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем, а также ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	(п. 54 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	03.10.2022 г.	

Старший дознаватель ОНД и ПР (по г. Железноводск и Лермонтов)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю  
капитан внутренней службы

(подпись)



Кахриманов М.Э.

(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)


Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил  
представитель контролируемого лица:  
Директор МБОУ СОШ № 4

(подпись)



Зиновьева Н.В.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица, органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор, об отказе  
контролируемого лица в ознакомлении  
и получении предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)